



構成品

番号	名称	材質	数量	摘要
1	DS型流水検知装置	FC200 等	1	フランジ JIS B2239 10K
2	排水弁	CAC406 等	1	25A
3	検知箱		1	
4	圧力計		2	R1/4×φ40×2.5MPa
5	圧力遮断弁	C3771BE 等	2	Rc1/4

仕様

流水検知装置、湿式K50・60、作動弁型100 (10K、縦) 総務大臣承認検定品					
製品記号	型式番号	最大流量 (l/min)	圧力損失値 直管相当長さ (m)	最低使用圧力における 不動作水量 (L/min)	質量 (kg)
DS100-50	流第30~9号	2100	20.3	20	18
流水検知装置塗装色					JISマンセル7.5R4/14

流水検知装置	
呼び	10K-100A
使用圧力範囲	0.15~1.4MPa
取付方向	縦
検知流量定数	50・60 (併用型)

アラームスイッチ					
定格 (抵抗負荷)	電圧 (V)	電流 (A)		結線端子番号	動作遅延時間
		AC	DC		
	14			1 ~ 2, 3 ~ 4	2接点 常時期
	30				
	125				
	250				
					10~30sec

湿式流水検知装置 作動弁型  
80A、100A  
検知流量定数 50・60併用型

承認	検図	製図	日付	尺度	図名
久保 慶晃	福田 繁	空山建一	'19.02.18	1:3	
AIESU® SPRINKLER CORPORATION アイエスエススプリंकロー株式会社					図番
三角法					