


構成 一式明細	番号	名 称	主 材	数 量	質 量
					ホックスナン
	1	末端試験弁用ノズル (1B) ET43 WS-N	C3771BE	1	2.2 kg
	2	ボールバルブ (1B) OS-V		1	
	3	圧力計φ60 (R1/4 × φ60 × 2.5MPa) JIS		1	
	4	圧力計用ニードルバルブ	C3771BD等	1	
	5	径違いニップル (1/4B × 3/8B)	C3604BD	1	
	6	径違いT (1B × 1B × 3/8B) JIS	FCMB270	1	
	7	両ねじ管 (1B × 125L)	SGP	1	
	8	標示板、スプリンクラー設備 末端試験弁 常時閉 付 属 品 (NS-3)	アクリル	1	
	9	パレルニップル (1B × 42L)	SGP	1	
	10	ゲートバルブ (1B) WS-G	CAC911	1	

⑩番 (株)キッツ製 鉛レス青銅 ねじ込み形 内ねじ 仕切弁 HN-(25) 登録番号 E-1 日本水道協会認証品
それ以外の製品は、日本水道協会の認証品ではありません。

圧力計 φ60

承認	検 図	設 計	日 付	尺 度	図 名 末端試験弁装置K43仕切弁付 (ノズル別体型) ET43 WSG
久保 慶晃	福田 繁	福田 繁	'17.01.16		
 AIESU® SPRINKLER CORPORATION アイリス sprinkler 株式会社				三 角 法	図 番 4K/8-6