

## 構成品


番号	名 称	材質	数 量	摘要
1	DS型流水検知装置	FC200 等	1	フランジ JIS B2239 10K
2	排水弁	CAC406 等	1	2 5 A
3	検知箱		1	
4	圧力計		2	R1/4× $\phi$ 40×2. 5MPa
5	圧力遮断弁	C3771BE 等	2	R c 1 / 4

## 

流水検知装置、湿式K50・60、作動弁型100(10K、縦) 総務大臣承認検定品								
製品記号	型式番号	最大流量 ( I /m i n )	圧力損失値 直管相当長さ(m)	最低使用圧力における 不作動水量(L/min)	質量 (kg)			
DS100-50	流第2025~3号	2100	20.3	2 0	1 8			
流水検知装置塗装色	JISマンセル7. 5R4/14							

) i	水	検	知	装	置			
呼び	呼び							
使用圧力	使用圧力範囲							
取付方	取付方向							
検知流量2	検知流量定数							

	アラームスイッチ										
	定格	電圧(V)					1 4	3 0	125	250	
	(抵抗負荷)	電流(A)			A C				0. 1		
					DC			0. 1			
	結線端子番号	1	~	2	, 3	~	4	2 接点	常時開		
	作動遅延時間				10~	0~30sec					



<u>湿式流水検知装置 作動弁型</u> <u>100A</u>

検知流量定数 50・60併用型

承	認	検「	义	製図	日 付	尺	度	図	DS100-50	
久保	慶晃	福田	繁	空山建一	' 25. 02, 14	1:	3	名	D3100 30	(単体)
7 1711	15.70	18-	<i>&gt;</i> 1<		,			111		(甲14)
AIESU® SPRINKLER CORPORATION ® アイエススプリンクラロ株式会社						三角	法	図	3C/20-8a	
<b></b>	<b>√</b> ® 2/1	11 4444	100	クシシュ 休	式 宏 任			番	•	