


構 成 品

番号	名 称	サイズ・品番	数量
1	湿式流水検知装置 作動弁型	DS80-50	1
2	減圧弁	PFD42B-80	1
3	パタフライ制御弁16K	TBVG80	1
4	六角ボルト+六角ナット	M16×60	8
5	相フランジ 10K	10K80A	1
6	フランジ内パッキン	80A t 3	1
7	六角ボルト+六角ナット	M16×70	4
8	寸切りボルト+2六角ナット	M16×85	4
9	フランジ全面パッキン10K	10K80A t 3	1
10	六角ボルト+六角ナット	M20×75	8

11	フランジ全面パッキン16K	16K80A t 3	1
12	六角ボルト+六角ナット	M20×120	8
13	相フランジ 16K	16K80A	1
14	標示板「制御弁(スプリンクラー)」	NH-1	1



承認	検 図	設 計	日 付	尺 度	図 名
		空山 建一	'25/02/20	1/6	DS80+BFG+PF パタ弁付 アラーム弁減圧弁セット
 AIESU® SPRINKLER CORPORATION アイリススプリングラ株式会社					図 番 4L/9-2
					三角法