



ノズル内蔵型末端試験弁
 流水方向 流量定数 K80

流量定数表示

構成 一式明細	番号	名称	主材	数量	質量
					ボックスナシ
	1	ET型末端試験弁(1B) ノズル内蔵型 ET80-V	C3771BE	1	1.5 kg
	2	圧力計φ60 (R1/4 × φ60 × 2.5MPa) JIS		1	
	3	圧力計用ニードルバルブ	C3771BD等	1	
	4	径違いニップル (1/4B × 3/8B)	C3604BD	1	
	5	径違いT (1B × 1B × 3/8B) JIS	FCMB270	1	
	6	両ねじ管 (1B × 125L)	SGP	1	
	7	標示板、スプリンクラー設備 末端試験弁 常時閉 付 属 品 (NS-3)	アクリル	1	
	8	標示板、末端試験弁 (スプリンクラー) 付 属 品 (NH-4)	アクリル	1	

圧力計 φ60

承認	検 図	設 計	日 付	尺 度	図 名
久保 慶晃	福田 繁	葛原 久嗣	'14.09.20		ET型末端試験弁装置 K80 ボックスナシ ET-K80
AIESU® SPRINKLER CORPORATION アイエススプリングラ株式会社				三角法	図 番
					4K/8-3a
					K80